നിന്ന് വാങ്ങുന്ന വൈദ്യുതിയും ഉപയോഗിച്ച് അധിക ആവശ്യകത നേരിടുന്നതിനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടുള്ളത്. പുറമേനിന്ന് വൈദ്യുതി വാങ്ങുന്നതിനുള്ള പല മധ്യകാല/ ദീർഘകാല കരാറുകളിലും വൈദ്യുതി ബോർഡ് ഇതിനകം ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പുറമെ നിന്നുള്ള വൈദ്യുതി വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രസരണ ലൈനുകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികളും സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. നിലവിലുള്ള വൈദ്യുതിയുടെ ലഭ്യതയുടെയും ആവശ്യകതയുടെയും കണക്കുകൾ ലോഡ് ജനറേഷൻ ബാലൻസ് (LGB) പരിശോധിച്ച് വരുംവർഷങ്ങളിൽ വൈദ്യുതിക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിലേക്കായി സംസ്ഥാനത്ത് ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന വൈദ്യുതിക്കുപുറമെ വൈദ്യുതി വ്യാപാരികളിൽനിന്നും ജനറേറ്റിംഗ് കമ്പനികളിൽനിന്നും 2115 മെഗാവാട്ട് (2015 മുതൽ) വൈദ്യുതിക്കായുള്ള കരാറുകൾ കെ.എസ്.ഇ.ബി. ലിമിറ്റഡ് ഇതുവരെ ഒപ്പു വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 1415 മെഗാവാട്ട് (25 വർഷത്തേയ്ക്ക്) ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിലും 400 മെഗാവാട്ട് (2014-2017) മദ്ധ്യ കാലാടിസ്ഥാനത്തിലും 300 മെഗാവാട്ട് (ജൂൺ 2015 മുതൽ മെയ് 2016 വരെ) ഹ്രസ്വകാലാടിസ്ഥാനത്തിലും ഉള്ളതാണ്.

റിംഗ് മെയിൻ യൂണിറ്റ്, സൂപ്പർവൈസറി കൺട്രോൾ ആന്റ് ഡേറ്റാ അക്വിസിഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ

13 (2214) ശ്രീ. പി. കെ. ഗുരുദാസൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) കൊല്ലം നഗരത്തിൽ റിംഗ് മെയിൻ യൂണിറ്റ് (ആർ. എം. യു), സൂപ്പർവൈസറി കൺട്രോൾ ആന്റ് ഡേറ്റാ അക്വിസിഷൻ എന്നീ സംവിധാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ വിശദമാക്കുമോ;

(ബി) പ്രസ്തുത പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള ചെലവ് എത്ര എന്നറിയിക്കാമോ?

ഉത്തരം

(എ&ബി) ഈ പദ്ധതികൾ ഇപ്പോൾ പരിഗണനയിലില്ല.

ഉപയോഗശൂന്യമായ സി.എഫ്. ബൾബുകൾ

14 (2215) ശ്രീ. കെ. കെ. നാരായണൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) ഉപയോഗ ശൂന്യമായ സി.എഫ്.എൽ. ബൾബുകൾ അലക്ഷ്യമായി ഉപേക്ഷിക്കുന്നത് ഗുരുതരമായ പരിസര മലിനീകരണത്തിന് കാരണമാകുന്നതായും ഇവ സുരക്ഷിതമായി സംസ്കരിക്കുന്നതിന് പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുമെന്നും 2013-14-ലെ ബഡ്ജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നോ;

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly

(ബി) എങ്കിൽ ഇതിനായി നീക്കിവെച്ച തുക എത്രയെന്നും അതിൽ എത്ര തുക ചെലവഴിച്ചുവെന്നും പദ്ധതിയുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ&ബി) ഉപയോഗശൂന്യമായ സി.എഫ്.എൽ./ഫ്ലൂറസെന്റ് ലാമ്പുകൾ സുരക്ഷിതമായി സംസ്കരിക്കുന്നതിനായി പ്ലാന്റ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വിശദ പഠന റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി 2013-14-ലെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. 2013-14, 2014-15 വർഷങ്ങളിലെ ബഡ്ജറ്റുകളിലായി 22 ലക്ഷം രൂപ ഇതിനായി നീക്കിവയ്ക്കുകയും 16,96,636 രൂപ, പദ്ധതിയുടെ Detailed Project Report (DPR)തയ്യാറാക്കി നൽകിയതിന് ഐ.ആർ.ജി. സിസ്റ്റം സൗത്ത് ഏഷ്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിന് നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടി പദ്ധതിരേഖയിന്മേൽ ക്ലീൻ കേരള കമ്പനിയുമായി പ്രാഥമിക ചർച്ച നടത്തിവരികയാണ്.

കേടായ വൈദ്യുതി മീറ്ററുകൾ

15 (2216) ശ്രീ. കെ. കുഞ്ഞമ്മത് മാസ്റ്റർ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) എത്ര ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കളുടെ വൈദ്യുതി മീറ്ററുകൾ കേടായിട്ടുണ്ടെന്നും ആയവ മാറ്റി നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടി ക്രമങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(ബി) മീറ്റർ കേടായാൽ വൈദ്യുതി ഉപഭോക്താക്കളിൽനിന്നും ചാർജ്ജ് ഈടാക്കുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ ;

(സി) പ്രസ്തുത രീതിക്ക് മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടോ ; ഉണ്ടെങ്കിൽ വ്യക്തമാക്കുമോ ?

ഉത്തരം

(എ) ആകെ 4,88,474 ഗാർഹിക ഉപഭോക്താക്കളുടെ വൈദ്യുതി മീറ്ററുകളാണ് കേടായിട്ടുള്ളത്. സബ് എൻജിനീയർ/സ്പോട്ട് ബില്ലർ മീറ്റർ റീഡിംഗ് എടുക്കുമ്പോൾ മീറ്റർ ക്രമരഹിതമായി കാണുകയോ, ഉപഭോക്താവ് മീറ്റർ കേടാണെന്ന് പരാതിപ്പെടുകയോ ചെയ്യാറുണ്ട്, മീറ്റർ പരിശോധിച്ചിട്ട് മീറ്ററിന്റെ ലഭ്യതയനുസരിച്ച് ഉപഭോക്താവിന്റെ ഉപഭോഗത്തിന്റെ മുൻഗണനയിലാണ് കേടായ മീറ്ററുകൾ മാറ്റി പ്രവർത്തനക്ഷമമായ മീറ്ററുകൾ സ്ഥാപിച്ചുവരുന്നത്.

LIBRARY ARCHIVES Kerala Legislative Assembly